

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

КНМ 25220061000201047352 от 25.02.2022

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Черниговскому
муниципальному району УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю**
(наименование контрольного (надзорного) органа)

«14» марта 2022 г., 14 час. 00 мин. № 25-17-2022/0006ак
(дата и время составления акта)

с. Черниговка

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с *решением от «25» февраля 2022 г., № 25-17-2022/0006рс, КНМ 25220061000201047352*

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках *(10001495160) Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности*

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) *Заринов Валерий Альбертович – государственный инспектор Черниговского района по пожарному надзору – старший инспектор.*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: *зданий, помещений, сооружений, на объектах, территориях, земельных участках, расположенным на объекте по адресу: Приморский край, Черниговский район, п. Реттиховка, ул. Центральная, д. 13, которыми МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 П. РЕТТИХОВКА ЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности*

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): *Приморский край, Черниговский район, п. Реттиховка, ул. Центральная, д. 13*

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемое лицо: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 П. РЕТТИХОВКА ЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ЧЕРНИГОВСКИЙ РАЙОН, П. РЕТТИХОВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 13, ОГРН: 1022501223975, ИНН: 2533006521*

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «28» февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «14» марта 2022 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня / 4 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов;

2) осмотр;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

1) истребование документов:

с «28» февраля 2022 г., 10 час. 00 мин. по «28» февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

2) осмотр:

с «09» марта 2022 г., 14 час. 00 мин. по «09» марта 2022 г., 16 час. 00 мин.

с «14» марта 2022 г., 13 час. 00 мин по «14» марта 2022 г., 14 час. 00 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: *протокол осмотра от 14 марта 2022 г.*

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное

заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:
не заполнялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Положение (устав) учреждения, проектная документация на эксплуатируемые здания и сооружения, Технический паспорт объекта, договор аренды на объект; акты приемки и ввода в эксплуатацию объектов после окончания нового строительства, реконструкции, расширения, технического переоснащения; документы о наличии и исправности оборудования и систем противопожарной защиты (АУПТ, АУПС, СОУЭ, система дымоудаления) (в случае, если наличие указанных систем требуется по нормам): акт сдачи систем в эксплуатацию, договор на техническое обслуживание систем, акт организации, обслуживающей систему, об её исправности; акт работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения; акт очистки вентиляционных систем, документы о наличии и исправности наружного противопожарного водоснабжения; журнал учета наличия и состояния первичных средств пожаротушения; акты проведения огнезащитных работ; копии лицензий организаций проводивших огнезащитную обработку, монтаж и техническое обслуживание систем противопожарных защит; копии документов о прохождении обучения мерам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума (для руководителей, инженерно-технического персонала организаций, должностных лиц организаций, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности, индивидуальных предпринимателей, а также рабочих, занятых во взрывоопасных и пожароопасных производствах и (или) осуществляющих сварочные, огневые, окрасочные и другие пожароопасные работы); программы пожарно-технического минимума, программы вводного и первичного инструктажей, журнал противопожарных инструктажей с работниками (вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте); приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность; инструкции о мерах пожарной безопасности, пожарная декларация, акт эксплуатации наружных лестниц.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

1. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. **Пульт приемоконтрольный систем автоматической пожарной сигнализации фиксирует неисправность.** Исправное состояние систем АПС не обеспечивается (п. 54 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

2. Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено» (на объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено») (п. 11 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

3. Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания (двери лестничных клеток левого крыла эксплуатируются без устройств для самозакрывания и уплотнений в

притворах) (п. 24 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

4. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. **Не предоставлена документация, подтверждающая предел огнестойкости заполнения проемов лестничных клеток левого крыла здания** (ч.3 ст. 88, ч. 4 ст. 4, таблица 24 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

5. Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания **(двери лестничных клеток центрального крыла эксплуатируются без устройств для самозакрывания и уплотнений в притворах)** (п. 24 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

6. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. **Не предоставлена документация, подтверждающая предел огнестойкости заполнения проемов лестничных клеток центрального крыла здания** (ч.3 ст. 88, ч. 4 ст. 4, таблица 24 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

7. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. **Не подтверждён класс пожарной опасности покрытий полов на путях эвакуации (коридор (рекреация) второго этажа, напольное покрытие линолеум) (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 2) (таблица 28, ст.134 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).**

8. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций,

заполнений проемов в них, изделий и материалов. **Не подтверждён класс пожарной опасности покрытий полов на путях эвакуации (коридор (рекреация) третьего этажа, напольное покрытие линолеум) (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 2) (таблица 28, ст.134 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).**

9. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. **Не подтверждён класс пожарной опасности покрытий полов на путях эвакуации (коридор первого этажа, лакокрасочное покрытие) (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 2) (таблица 28, ст.134 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).**

10. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 54 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 14 марта 2022 г., предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 14 марта 2022 г. № 25-17-2022/0006nn/1

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Старший лейтенант внутренней службы Зарипов Валерий
Альбертович - государственный инспектор по
Черниговскому району по пожарному надзору (инспектор)

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы
инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Зарипов Валерий Альбертович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Черниговскому муниципальному району УНДиПР
Главного управления МЧС России по Приморскому, тел.8(42351)27857

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))